Secretar pt. afișare
Ungureanu
04.11.2026

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere in Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M.
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781

D.S.P.J. BACĂU

PRIMĂRIA COM. GĂICEANA
INTRARE Nr. 5992
IEȘIRE
ZIUA 4 LUNA 11 ANUL 2026

Sigilat digital de:
Directia de Sanatate Publica Bacau
Inregistrat cu: Nr. lucrare 206/20387 din 03.11.2026 / Nr. act (RU)20388 din 03.11.2026
Data: 03.11.2026 15:20:55 (GMT+02:00)

Către,

U.A.T. GĂICEANA

În conformitate cu legislația în vigoare au fost analizate probe de apă în cadrul monitorizării operaționale, conform programului de monitorizare înaintat către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și în baza adresei cu nr. 206/18269 din 20.10.2026, după cum urmează:

Sursa Veche:

Rețea: Sediu Primărie – Raport de încercare nr. 1653/20.10.2026;

Sursa Noua:

Rețea – Brutărie – Raport de încercare nr. 1654/20.10.2026;

Calitatea apei se încadrează în prevederile legislației specifice (OG 7/2023), la parametrii bacteriologici analizați.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele ale rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!

În baza contractului încheiat de instituția dumneavoastră cu Directia de Sănătate Publică a Județului Bacău, vă trimitem anexat buletinele de analiză în original, cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Carmen Mihaela ARIM

Semnat digital de:
Arim Carmen-Mihaela
Aprobare
03.11.2026 15:20:42
(GMT+02:00)

p.Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Semnat digital de:
Voinea Linda-Ioana
Avizare
03.11.2026 14:37:11
(GMT+02:00)

Șef Compartiment E.F.R.M

Semnat digital de:
Balasoiu Nicoleta
Avizare
03.11.2026 10:18:23
(GMT+02:00)

Document semnat electronic calificat

Semnat digital de:
Mandrila Daniela
Intocmit
02.11.2026 12:16:33
(GMT+02:00)

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1653 DATA: 20.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT GAICEANA

TIPUL PROBEI: apă potabilă — RETEA COMUNALA/ GAICEANA
PUNCT PRELEVARE: RETEA: SEDIU PRIMARIE (SURSA VECHE)

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/18269 / 20.10.2026 /
Data intrării probei în laborator: 20.10.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,28
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,62
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	374,4
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,050
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,012
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	4,31
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	12,54
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,96
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,181 (0,181 + 0,000)
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	1,31
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max. 50	2

Lucrat de: RIACONU MIHAELA, Biolog Medical Specialist, Biologie și Chimia Sanitară, Inginer Inginerie Chimică, Cod 340149

NOVAC ALINA, BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL - BIOCHIMIE MEDICALĂ, SPECIALIST CHIMIE SANITARA, COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	32
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limită inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și proceduri interne.

Lucrat de: R.GHIMIȘ AURELIAN, Medic Primar, Medicină de laborator, cod 279100

Aprobat, Coordonator laborator

Conținutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1654 DATA: 20.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT GAICEANA

TIPUL PROBEI: apă potabilă RETEA COMUNALA/ GAICEANA
PUNCT PRELEVARE: **RETEA: BRUTARIE (SURSA NOUA)**

PRELEVAT DE : **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/18269 / 20.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: **20.10.2026** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,35
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,20
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	434,5
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,016
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,006
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	4,37
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	14,03
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,70
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,152 (0,152 + 0,000)
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	2,86
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max. 50	4

Lucrat de: DIACONU MIHAELA Biol Medical Specialist Hemat ie și Chimie Sanitară Doc Inginerie Chimică Cod 340149

NOVAC ALINA BIOCHIMIST MEDICAL NOVAC BIOCHIMIE MEDICALA SPECIALIST CHIMIE SANITARA Cod 340063

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: ER.GHINIS AURELIAN Medic Primar Medicină de laborator cod: 275100

Aprobat,
Coordonator laborator

Conținutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.